

SOLARENERGIE 2 DEUTSCHLAND

Ertragswerte Mai 2026

	Photovoltaik-Freiflächenanlage Königsbrück		Photovoltaikportfolio Herbsleben		Photovoltaik-Freiflächenanlage Herzfelde		Photovoltaik-Freiflächenanlage Epenwörden		Photovoltaik-Freiflächenanlage Frankenförde	
Gesamtleistung	2.926 kWp		2.085 kWp		3.367 kWp		5.053 kWp		5.745 kWp	
Anteil von SOLARENERGIE 2 DEUTSCHLAND	100% = 2926 kWp		90% = 1876 kWp		100% = 3367 kWp		100% = 5052,96 kWp		100% = 5745 kWp	
spezifischer Ertragswert laut Fondsprognose	917 kWh / kWp		912 kWh / kWp		1.201 kWh / kWp		951 kWh / kWp		1.019 kWh / kWp	
	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp
Januar 2026	17,45	29,99	25,99	28,28	23,33	30,03	17,20	22,07	11,75	26,48
Februar 2026	32,05	45,81	40,69	46,47	40,26	48,29	36,47	41,11	31,10	43,80
März 2026	87,39	74,11	90,23	74,38	125,60	91,50	106,42	74,37	97,65	86,57
April 2026	122,93	98,32	135,95	97,91	160,24	141,48	146,18	111,16	121,80	115,09
Mai 2026	127,27	121,00	149,31	121,19	164,25	167,98	165,40	139,14	116,71	140,56
Juni 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juli 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	387,09	369,24	442,17	368,23	513,68	479,28	471,67	387,84	379,01	412,50
Vergleich zu SOLL-Ertrag in %	+4,83		+20,08		+7,18		+21,61		-8,12	
Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig)	0,00 kWh/kWp		1,35 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		7,27 kWh/kWp		3,36 kWh/kWp	
Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall	+4,83		+20,44		+7,18		+23,49		-7,30	
SUMME der Ertragswerte 2026 inkl. Mai in %							+7,86			

Stand: 30. Juni 2026

ERLÄUTERUNG:

Aufgrund starker Schneefälle kam es in den Monaten Januar und Februar zu Ertragsminderungen. Da der Monat Januar nur rd. 2% und der Monat Februar nur rd. 4% von der Jahresproduktion ausmachen, sind diese weniger von Bedeutung. Bei diversen Anlagen des Portfolios gab es erstattungsfähige Abschaltungen. Diese wurden bisher teilweise noch nicht vom Verteilnetzbetreiber abgerechnet.